



## Terme de Référence

### Objet : Consultation pour l'entretien et la réparation des Bâtiments administratif

#### 1 : Consultation pour l'entretien et la réparation des climatiseurs

##### Objet de la prestation :

La présente consultation a pour objet la réalisation des travaux d'entretien préventif et curatif des climatiseurs installés dans les différents locaux de la **Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS TTA)**, répartis entre **Tanger, Larache et Al Hoceima**.

##### Nature des prestations attendues :

Le prestataire retenu sera chargé d'assurer les interventions suivantes :

- Nettoyage complet des unités intérieures et extérieures ;
- Vérification et nettoyage des filtres, serpentins et condenseurs ;
- Contrôle de la pression du gaz frigorigène et recharge si nécessaire ;
- Vérification du bon fonctionnement des composants électriques et électroniques ;
- Contrôle de l'état des télécommandes associées aux climatiseurs (vérification de la signalisation, remplacement des piles si nécessaire, test des fonctions principales) ;

##### Parc de climatiseurs concerné

Nombre de climatiseur	Lieu /adresse
02	AL Hoceima
06	Tanger

#### 2- Entretien et réparation des Bâtiments administratif

Fourniture et installation de lampes LED (Voir l'image)

Fuite d'eau au niveau du plafond de la salle de bain

Fourniture et l'installation d'une porte en verre 2m/40cm (Voir l'image)

##### Modalités d'intervention :

- ✓ Les interventions doivent être réalisées durant les horaires de travail (8h30 à 16h30)
- ✓ Un rapport d'intervention devra être remis après chaque unité comportant les éléments suivants :
  - Détail des opérations réalisées sur chaque unité ;
  - État de fonctionnement constaté ;
  - Recommandations éventuelles (réglages spécifiques, pièces à remplacer etc.)



**Documents à fournir par le prestataire :**

- Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle ;
- Planning d'exécution détaillé et structuré ;

